

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಸಂಖ್ಯೆ: ಮುಇಂ/ಬೆಂಗ್ರಾಕ್ಷೇವ/ಅಇಂ(ವಿ)/ಸಕಾಇಂ-1/22-23

ಲಗತ್ತು:


2784-88

ಮೋಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-23500117

ಈ-ಮೇಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: cebraz@bescom.co.in

ಈ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ: cebraz.work@gmail.com



ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ

ಬಿ.ವಿ.ಕಂ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ, ಬೆಂಗ್ರಾಕ್ಷೇವ

ಐ.ಟಿ ಪಾರ್ಕ್, 5ನೇ ಮಹಡಿ, ನಂ: 1-4

ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, -

ರಾಜಾಜಿನಗರ, 29 AUG 2022

ಬೆಂಗಳೂರು-560044.

Pork Elite 3 NOC

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪತ್ರ

ವಿಷಯ: ಚಂದಾಪುರ ವಿಭಾಗದ, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಜಾಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಮಹಲ್ ಚೌಡದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೆ|| ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ ರವರು ನಿರ್ಮಿಸಲುದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ವಸತಿ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 2636 ಕಿವ್ಯಾ (3101 ಕೆವಿಎ) ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

- ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ ರವರ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಬಿಸಿ-18/ಮುಪ್ರವ್ಯ (ಕಾ)/ ಉಪ್ರವ್ಯ-2/ ಸಪ್ರವ್ಯ-3/ ಎಫ್-533(11)/22-23/6392 ದಿ 04-08-2022
2. ಈ ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮುಇಂ/ಬೆಂಗ್ರಾಕ್ಷೇವ/ಅಇಂ/ಸಕಾಇಂ-1/22-23/2052-55 ದಿ 25-07-2022

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಚಂದಾಪುರ ವಿಭಾಗದ, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಜಾಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಮಹಲ್ ಚೌಡದೇನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ 20/1, 20/2, 20/3, 21, 22, 23, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 28, 29, 29/1, 29/2, 30, 32/1, 32/2, 33/1, 34, 44, 45/1 ಮತ್ತು 45/2 ರಲ್ಲಿ ಮೆ|| ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ ರವರು ನಿರ್ಮಿಸಲುದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ವಸತಿ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 2636 ಕಿವ್ಯಾ (3101 ಕೆವಿಎ) ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿಯವರು ಉಲ್ಲೇಖ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

- ಭಾವಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಒಟ್ಟು 2636ಕಿ.ವ್ಯಾ (3101 ಕೆ.ವಿ.ಎ) ನಿಯತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಂಧ, ಸ್ವಯಂಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ 220/66/11 ಕೆ.ವಿ ,ಸರ್ಜಾಪುರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದಿಂದ 400Amps DB GOS ಜೊತೆಗೆ 11 ಮೀ ಉದ್ದದ ಸ್ಪನ್ ಪೋಲ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಫ್-10 ಫೀಡರ್ ನ 11 ಕೆ.ವಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ, 3x400 ಚ.ಮಿ.ಮೀ ಹೆಚ್ ಟಿ ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಬಳಸಿ 11 ಕೆ.ವಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ಆವರಣದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 7.5 ಕಿಮೀಗಳಷ್ಟು ದೂರ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 7 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಧ್ಯಂತರ ಓಡಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
- ಭಾವಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಒಟ್ಟು 2636ಕಿ.ವ್ಯಾ (3101 ಕೆ.ವಿ.ಎ) ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಂಧ, ಸ್ವಯಂಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ 220/66/11 ಕೆ.ವಿ ,ಸರ್ಜಾಪುರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದಿಂದ 400Amps DB GOS ಜೊತೆಗೆ 11 ಮೀ ಉದ್ದದ ಸ್ಪನ್ ಪೋಲ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಫ್-01 ಫೀಡರ್ ನ 11 ಕೆ.ವಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ, 1250 ಮೀ.ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

(2)

3. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸ್ವಯಂಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇಬಲ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 01 ಸಂಖ್ಯೆಯ 4 ವೇ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆರ್.ಎಂ.ಯು(2ಓಡಿ+2ವಿ.ಎಲ್) ಅನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿತ ಬಡಾವಣೆಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.
4. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸ್ವಯಂಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇಬಲ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 01 ಸಂಖ್ಯೆಯ 5 ವೇ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆರ್.ಎಂ.ಯು(2ಓಡಿ+3ವಿ.ಎಲ್) ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಬಡಾವಣೆಯ ಒಳಗೆ 3x400 ಚ.ಮಿ.ಮೀ ಹೆಚ್ ಟಿ ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಬಳಸಿ 11 ಕೆ.ವಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು 200 ಮೀ ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
6. ಸ್ವಯಂಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ 11 ಸಂಖ್ಯೆಯ 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟೆಡ್ 100 ಕೆ.ವಿ.ಎ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
7. ಸದರಿ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರದ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಅವಧಿಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ದಿನದಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯತ ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು.
8. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾವಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೋರಿಕೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಾರ 7500 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಮೀರಿದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ಸಂಬಂಧ 50ಮೀx80ಮೀ ಸೂಕ್ತ ಜಾಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದು.
9. ಈ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರದಿಂದ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಭಾದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಬೆವಿಕಂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
10. ಭಾವಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೆವಿಕಂ/ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಭಾವಿ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಬೆವಿಕಂನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸುವುದು.
11. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಭಾವಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಭಾವಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
12. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವಿಧ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಬೆವಿಕಂ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
13. ಈ ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಭಾವಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಿಡಿಎ/ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಥವಾ ತತ್ಸಂಬಂಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡದ/ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆ ಪಡೆಯಲು ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎನಹ ಬೆವಿಕಂ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಸದರಿ ಬಡಾವಣೆಯ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.


ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ).,
ಬೆ.ವಿ.ಕಂ, ಬೆಂ.ಗ್ರಾಕ್ಷೇ.ವ,
ಬೆಂಗಳೂರು

ರವರಿಗೆ

ಮೆ|| ಪೆನಿನ್ಸಲಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ

ಮಹಲ್ ಚೌಡದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ,

ಸರ್ಜಾಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ವಿ), ಕಾರ್ಯಚರಣೆ, ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಬೆವಿಕಂ, ಕೆ.ಆರ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
2. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ವಾ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ, ರಾಮನಗರ ವೃತ್ತ, ಬೆವಿಕಂ, ಬೆಂಗಳೂರು.
3. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ವಾ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ, ಚಂದಾಪುರ ವಿಭಾಗ, ಬೆವಿಕಂ ರವರಿಗೆ ಕಡತದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ
4. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಬೆವಿಕಂ, ವಾ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಸಕಾಇಂ-1/ಮುಕ/

