

Electric

कार्यालय निदेशक विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, विभूति खण्ड-दो, गोमती नगर, लखनऊ।

संख्या: 894 मु0/ई0/एच0टी0/निरीक्षण/2011-12

दिनांक: 07.06.2011

सेवा में,

सर्वश्री फ्रेण्ड्स लैण्ड डेवलपर्स,
95-लोनी रोड, मोहन नगर,
जिला-गाजियाबाद।

विषय: 33/0.433 के0वी0, 1600 के0वी0ए0 X 2 नं0 उच्च विभव ट्रान्सफार्मर सब स्टेशन एवं 33 के0वी0 लगभग 1.54 किमी0 ओवर हेड लाइन के विद्युतीय अधिष्ठापन का प्रथम निरीक्षण।

प्रसंग: निदेशालय का पत्रांक 237 मु0ई0/एच0टी0/झाईंग/2011-12, दिनांक 05.05.2011 तथा आपका पत्रांक शून्य दिनांक शून्य


प्रिय महोदय,

कृपया आपके परिसर में अधिष्ठापित निम्नलिखित उच्च विभव ट्रान्सफार्मर के विद्युतीय अधिष्ठापन का प्रारम्भिक निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 03.06.2011 को किया गया :-

क्रम सं0	उपकरण	मेक	क्षमता	वोल्टता	सीरियल नम्बर
1	ट्रान्सफार्मर नं0-1	Transtron	1600 के0वी0ए0	33/0.433 के0वी0	TE-2010/439
2	ट्रान्सफार्मर नं0-2	Transtron	1600 के0वी0ए0	33/0.433 के0वी0	TE-2010/440

निरीक्षण के समय उपरोक्त उच्च विभव ट्रान्सफार्मर तथा 33 के0वी0 लगभग 1.54 किमी0 ओवर हेड लाइन के विद्युतीय अधिष्ठापन भारतीय विद्युत नियम-1956 के सम्बन्धित नियमों का पालन करते हुए पाये गये। अतः उन्हें सजीव किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,



(विजय पाल सिंह)
निदेशक

संख्या: मु0/ई0/एच0टी0/निरीक्षण/2011-12, तददिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, चतुर्थ, मोहन नगर, गाजियाबाद।
2. उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0 शासन, गाजियाबाद रीजन, गाजियाबाद।

(विजय पाल सिंह)
निदेशक