



ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಸಂಖ್ಯೆ: ಪುಇ(ವಿ)/ಬೆಂಉವ/ಅಇ(ವಿ)/ಸಇ(ವಿ)-2/19-20/

ಲಗತ್ತು:

886-89

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ,

ಬೆಂಕಂ ಬೆಂ.ಮ.ಕ್ಷೇ. ಉತ್ತರ ವಲಯ,

#8, ನಂದಿದುರ್ಗ ರಸ್ತೆ,

ಬೆನ್‌ಸನ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು-46.

ಇ-ಮೇಲ್: ceenz@bescom.co.in

cebmaznorth@gmail.com

ದಿನಾಂಕ: - 3 JUN 2019

ಗೆ,

ಶ್ರೀ. ಆರ್. ಮಧು ಜಿಪಿಎ ಮೆ|| ವಜ್ರಂ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.

ಖಾ.ನಂ.2092/58, 60, 61/1,64/1, ಸ.ನಂ.58 & 61/1,

ಚೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಯಲಹಂಕ ಹೋಬಳಿ,

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಶಿವಾಜಿನಗರ ವಿಭಾಗದ, ಇ-9 ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕ್, ಯಲಹಂಕ ಹೋಬಳಿ, ಚೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಖಾ.ನಂ.2092/58, 60, 61/1,64/1, ಸ.ನಂ.58 & 61/1 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ಆರ್. ಮಧು ಜಿಪಿಎ ಮೆ|| ವಜ್ರಂ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ. ರವರು ನಿರ್ಮಿಸಲುದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಬಹುಮಹಡಿ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 1700ಕಿ.ವ್ಯಾ. (2000ಕೆವಿಎ) ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಎಲ್.ಟಿ. ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), (ವಾ, ಕಾ & ಪಾ), ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಕಂ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:

SE (Ele)/BEC-459/EE (O)/AEE/19-20/835-36 ದಿ: 18.05.2019

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಶಿವಾಜಿನಗರ ವಿಭಾಗದ, ಇ-9 ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕ್, ಯಲಹಂಕ ಹೋಬಳಿ, ಚೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಖಾ.ನಂ.2092/58, 60, 61/1,64/1, ಸ.ನಂ.58 & 61/1 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ಆರ್. ಮಧು ಜಿಪಿಎ ಮೆ|| ವಜ್ರಂ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ. ರವರು ನಿರ್ಮಿಸಲುದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಬಹುಮಹಡಿ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 1700ಕಿ.ವ್ಯಾ. (2000ಕೆವಿಎ) ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಎಲ್.ಟಿ. ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

1. ನಿಯತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ:

ಭಾವಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಒಟ್ಟು 1700 ಕಿ.ವ್ಯಾ. (2000ಕೆವಿಎ) ನಿಯತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವಯಂಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಆರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೂತನ 11 ಕೆ.ವಿ ಬ್ರೇಕರ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೂತನ 11 ಕೆ.ವಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು 3*400 ಚ.ಮಿ.ಮೀ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆವರಣದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 9 ಕಿ.ಮೀ ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 8 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಇಂಟರ್ ಪೊಸಿಂಗ್ 2ಓಡಿ ಆರ್‌ಎಂಯುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.

2. ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ:

ಭಾವಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಒಟ್ಟು 1700 ಕಿ.ವ್ಯಾ. (2000ಕೆವಿಎ) ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವಯಂಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಶೋಭ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೂತನ 11 ಕೆ.ವಿ ಬ್ರೇಕರ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಈ ಸಂಬಂಧ, ಸ್ಪನ್ ಪೋಲ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೂತನ 11 ಕೆ.ವಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು 3*400 ಚ.ಮಿ.ಮೀ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆವರಣದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 1.5 ಕಿ.ಮೀ ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್

ಪಾಯಿಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೂತನ 5-ವೇ ಡಾಸ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಆರ್.ಎಂ.ಯು ಅನ್ನು ಮತ್ತು 3 ಸಂಖ್ಯೆಯ 500 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.

3. ಸದರಿ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರದ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಅವಧಿಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ದಿನದಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಯತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು.
4. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾವಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೋರಿಕೆಯು 7500 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಮೀರಿದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ 66/11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ (50ಮೀಟರ್x80ಮೀಟರ್) ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡದೇ ಖಾಲಿ ಬಿಡತಕ್ಕದ್ದು.
5. ಈ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರದಿಂದ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಭಾದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಬೆವಿಕಂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
6. ಭಾವಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೆವಿಕಂ/ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಭಾವಿ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಬೆವಿಕಂ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸುವುದು.
7. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಭಾವಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಭಾವಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
8. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವಿಧ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಬೆವಿಕಂ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
9. ಈ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಭಾವಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಿಡಿಎ/ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಥವಾ ತತ್ಸಂಬಂಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆ ಪಡೆಯಲು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ವಿನಹ ಬೆವಿಕಂ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

(ಡಿ. ನಾಗರಾಜ್) 3/6/19

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),

ಬೆಂ.ಮ.ಕ್ಷೇ.ವ (ಉತ್ತರ), ಬೆವಿಕಂ,ಬೆಂಗಳೂರು.