



ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಕೆವಿ/ಸಕಾಇಂ(ಕ)/ಕೆಇಂ(ತಾಂ)/22-23/

ದಿನಾಂಕ:

16 AUG 2022

3106-07

ಲಗತ್ತ:

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ.) ರವರ ಕಛೇರಿ,

ಕೆಂಗೇರಿ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ,

ಕೆಂಗೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560060

ಮೊ: 94498 77033

ಈ ಮೇಲ್: eekengeri.work4@gmail.com.

ಗೆ,

ಮೆ.ಜ್ಞಾನಕ್ಷಿ ಬಿಲ್ದರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್,

ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವವರು ಶ್ರೀ.ಚಕ್ರವರ್ತಿ.ಡಿ, ಖಾತ ನಂ.391/20/1 ಮತ್ತು

20/12/223, ಸರ್ವೇ ನಂ.20/1, ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ,

ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ: ತಾವುಗಳು ಸರ್ವೇ ನಂ.20/1, ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ, ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿರುವ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 80ಕಿ.ವ್ಯಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ.), ಕೆ-1 ಉಪ ವಿಭಾಗ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಾಇ(ವಿ)/ಸಇ(ತಾಂ)/22-23/2357 ದಿನಾಂಕ:27.07.2022.

2. ತಮ್ಮ ಮನವಿ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ:13.07.2022.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸರ್ವೇ ನಂ.20/1, ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ, ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿರುವ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 80ಕಿ.ವ್ಯಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರ (NOC)ಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

- 1) ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಸತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಲಿ ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ 66/11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸ್ವಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಿಫ್-10 ಫೀಡರ್ ಅನ್ನು 0.1 ಕಿ.ಮೀ 3*95sqmm ಡೆಜ್.ಟಿ ಯು.ಜಿ ಕೇಬಲ್ ಬಳಸಿ 11 ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ 1*100 ಕೆವಿವಿ ತೈಲಸಹಿತ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 2) 11 ಕೆವಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಒಂದನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ, ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.
- 3) ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಸತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಇರುವ ಬಿ.ವಿ.ಕಂ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
- 4) ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಸತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿ.ವಿ.ಕಂ. ಮಾರ್ಗ ಹಾದುಹೋಗಿದ್ದರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಆವರಣದ ದೊರಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು.

- 5) ನಿದ್ಧ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಸತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇ.ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗವು ಹಾದುಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರ (NOC) ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು IE ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಿಡಾರ್ ಲಬ್ಯವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- 6) ಈ ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರ (NOC) ವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಬಿ.ವಿ.ಕಂ. ವತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನ ಕರಾರು ಅಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಇರುವ KERC ಮತ್ತು ಬಿ.ವಿ.ಕಂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
- 7) ಈ ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರ (NOC) ನೀಡಿಕೆಯಿಂದ ಉದ್ಭವವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಬಿ.ವಿ.ಕಂ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- 8) ನೀವು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ, ಈ ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರ (NOC) ವನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
- 9) ಈ ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರ (NOC) ದ ಅವಧಿಯು, ಈ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
- 10) ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಹರಣಾ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ 5900/-ರೂ. ಗಳನ್ನು ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 437618739147 ದಿನಾಂಕ: 14.07.2022 ರ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ).,

ಕೆಂಗೇರಿ ವಿಭಾಗ, ಬಿ.ವಿ.ಕಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-60.

10/08/22

ಪ್ರತಿ.

1. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕೆ-1 ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕೆಂಗೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಕಡತದೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
2. ಕೆ.ಇಂ(ತಾ)/ಮು.ಕ.

ಬೆಂಗಳೂರು

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಮಿತ

3

K1 KENGERI

Receipt Number 437618739147
Receipt Date 11-07-2022 15:42:39
Cash Counter WESCOH - K1 SHD CASH
COUNTER
Payer Account ID 4376187144
Person Name sri INDIRAKSHI BUDLER
S DEVPAS
RR Number 3
Total Payment Rs.5,900.00
(Including GST, If Applicable)
Mode of pay Cash
Purpose Non Revenue
Non Revenue category NDC-FEE
Five thousand Nine Hundred Rupees Only

THANK YOU

BANGALORE

BANGALORE ELECTRICITY SUPPLY COMPANY LTD

 ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ. Bangalore Electricity supply company limited	ಸಹಾಯಕ/ಕೆ-1/ಸಇಂ(ತಾಂ/2022-23/2357	ರವರ ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಕೆ-1 ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆ.ವಿ.ಕಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-60
	ದಿನಾಂಕ 27 JUL 2022	ಇಮೇಲ್: aeek1.work@gmail.com Phone No:9449844687
ವತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲಗತ್ತುಗಳು	

ಗೆ,
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
 ಕೆಂಗೇರಿ ವಿಭಾಗ, ಬೆ.ವಿ.ಕಂ,
 ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ಕೆಂಗೇರಿ,
 ಬೆಂಗಳೂರು-560060

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ:ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ, ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ
 ಖಾತೆ ನಂ. 391/20/1 & 20/12/223, ಸರ್ವೇ ನಂ. 20/1 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು
 ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ವಸತಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಕ್ಕೆ 80 ಕಿ.ವ್ಯಾ. ವಿದ್ಯುತ್ ಒತ್ತಡ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ
 ಸಲುವಾಗಿ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:1. ಜ್ಞಾನಾಕ್ಷಿ ಬ್ಯುಲ್ಡಿಂಗ್ & ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವವರು ಶ್ರೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರವರ ಆರ್ಜಿ
 ದಿನಾಂಕ:14.07.2022

ಈ ಕೋಲ್ಪಂದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಘಟಕ-22 ಕೆಂಗೇರಿ, ಕೆ-1
 ಉಪವಿಭಾಗ ಖ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (1) ರನ್ವಯ ಜ್ಞಾನಾಕ್ಷಿ ಬ್ಯುಲ್ಡಿಂಗ್ & ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವವರು ಶ್ರೀ
 ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರವರು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ, ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ, ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ
 ಖಾತೆ ನಂ. 391/20/1 & 20/12/223, ಸರ್ವೇ ನಂ. 20/1 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ವಸತಿ
 ಸಮೃದ್ಧಿಯಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 80 ಕಿ.ವ್ಯಾ. ವಿದ್ಯುತ್ ಒತ್ತಡ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ
 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದು.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಘಟಕ-22 ಕೆಂಗೇರಿ ರವರು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ
 ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ಪರದಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಪರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ದಯಾಪರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ
 ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

 ಕೆಂಗೇರಿ ವಿಭಾಗ ಬೆ.ವಿ.ಕಂ.
ಸಂಖ್ಯೆ : 2364
ತಾ :
ಸಹಾಯಕ :
ಉಪವಿಭಾಗ :
ಇಂಜಿನಿಯರ್ :

ಇಂತಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
 ಕೆ-1 ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆ.ವಿ.ಕಂ,
 ಕೆಂಗೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-60.

58 (7)
 28/7

BANGALORE ELECTRICITY SUPPLY COMPANY LIMITED

Approval:-

PROFORMA

Sub:- Applicable for Arranging Power Supply to New Installation / Issuing NOC

Ref:- Assistant Executive Engineer (El) K1 subdivision Letter: 2357 Date:27.07.2022

Sl. No	PARTICULARS	DETAILS										
1	Name & Address of the Applicant	M/s.Jnanakshi Builders and Devlopers, rep by its properietor Sri.Chakravarthy D.										
2	Location of the Installation	Kh No.391/20/1 & 20/12/223 of Sy No 20/1 at Pattanagere Village, Kengeri Hobli, Bangalore-60										
3	Type (Nature of Activity)	Residential Apartment										
4	Date of Registration of the Application in Sub Division Office	11.07.2022. RT No.437618739147										
5	Date of Receipt of the Proposal in Division Office											
6	Date of Receipt of the Proposal in Circle Office											
7	Date of Receipt of the Proposal in Zonal Office											
8	Whether the firm has been issued with NOC? If yes please furnish the details & enclose the same (Copy)	No										
9	Whether Clause 9 is applicable, If yes Details in MS Format shall be furnished											
10	Requisitioned load details											
	a. Requisitioned Contract Demand/ Load	80KW (100KVA *1Nos)										
	b. Voltage class	11KV /433V										
	c. Tariff	Residential Apartment										
	d. Nature of the premises	Residential Apartment										
11	Regular source station details (Proposed)	existing 11 KV F10 Global Village Feeder emanating from RR Nagara MUSS.										
Main source Station details												
Sub-Station Details												
12	Name of the Station	Voltage class in KV										
	RR Nagara MUSS	66/11 KV										
	Installed Capacity in MVA	Peak load of the Station (in MWs)										
	1*20+1*31.5MVA	22.98MW										
Bank Details												
13	Name of the Bank	Connected / Available CT Ratio	Peak load of the Bank (in MW)	Name of the Feeder	Connected / Available CT Ratio	Peak load of the Feeder (in MW)	Name of the Bank	Connected / Available CT Ratio	Peak load of the Bank (in MW)	Name of the Feeder	Connected / Available CT Ratio	Peak load of the Feeder (in MW)
	BANK - 1	1200-800/1	15.25MW	F1	400-200/1A	2.24	BANK - 2	1200-800/1	10.08MW	F7	400-200/1A	1.43
				F2	400-200/1A	0.00				F8	400-200/1A	1.88
				F3	400-200/1A	1.35				F9	400-200/1A	4.42
				F4	400-200/1A	1.81				F10	400-200/1A	2.25
				F5	400-200/1A	2.54				F12	400-200/1A	0.83
				F6	400-200/1A	3.07						
				F13	400-200/1A	0.74						
				F14	400-200/1A	3.00						

14	Name of the Feeder on which the proposed load is to be catered	Peak load of the feeder (in MW)	Size of the conductor/ Cable	Length of the Feeder in KM	HTVR of the Feeder before adding the proposed load	HTVR of the Feeder after adding the proposed load	Connected/ Available CT Ratio
	The existing 11KV Line of F10	2.25	3*400sqmm	10.35	6.04%	6.14%	400-200/1A

Alternate source station details (Proposed)

Sub-Station Details		Alternate source station details			
Name of the Station		Voltage class in KV		Installed Capacity in MVA	Peak load of the Station (in MWs)
RR Nagara MUSS		66/11 KV		1*20 & 1*31.5MVA	22.98MW

Bank Details

Name of the Bank	Connected/ Available CT Ratio	Peak load of the Bank (in MW)	Name of the Feeder	Connected/ Available CT Ratio	Peak load of the Feeder (in MW)	Name of the Bank	Connected/ Available CT Ratio	Peak load of the Bank (in MW)	Name of the Feeder	Connected/ Available CT Ratio	Peak load of the Feeder (in MW)
BANK - 1	1200-800/1	15.25MW	F1	400-200/1A	2.24	BANK - 2	1200-800/1	10.8MW	F7	400-200/1A	1.43
			F2	400-200/1A	0.002				F8	400-200/1A	1.88
			F3	400-200/1A	1.35				F9	400-200/1A	4.42
			F4	400-200/1A	1.81				F10	400-200/1A	2.25
			F5	400-200/1A	2.54				F12	400-200/1A	0.83
			F6	400-200/1A	3.01						
			F13	400-200/1A	0.74						
			F14	400-200/1A	3.00						

Name of the Feeder on which the proposed load is to be catered	Peak load of the feeder (in MW)	Size of the conductor/ Cable	Length of the Feeder in KM	HTVR of the Feeder before adding the proposed load	HTVR of the Feeder after adding the proposed load	Connected/ Available CT Ratio
F9 Pattanagere	4.42	3*400 Sqmm	7.97KM	5.60%	5.79%	400-200/1

BESCOM Proposal

a) Proposed to tap the 11KV line from existing 5W, RMU of F10 Global Village, feeder emanating from RR Nagara Muss at near water tank by joining the existing loop cable from VL-1 of existing 5W, Das RMU & Extend the 11KV line by using 3*95 sqmm HT UG Cable up to proposed 3 way RMU Das Compatible at applicant premises & Further extend the 11KV line by using 3*95 sqmm about 0.1 KM from proposed 3 Way RMU DAS compatible to existing 5Way RMU DAS for making LILLO system & the alternate feeder for this regular source is F09_Pattanagere feeder at near applicant premises exist near water tank layout, Cross.

b) It is proposed to provide the 1 Nos 3 Way RMU DAS Compatible at Applicant premises

c) it is proposed to provide the 1*100KVa Transformer center at applicant premises.

If approved NOC will be issued for the applicant.

Approval
JET

AEE(O)

Approved
EE(Ele)