



ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅ.ಇ.ಎಂ/ಸಂ.ವ್ಯಾ.ಸಾ.ನಿ.ಇ(ಸಿ)/ಸ.ಸಾ.ನಿ.ಇ(ವಿ)/

3403-05

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ,
ಮಾನ್ಯತೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ
ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿ,
ಟಿ.ಟಿ.ಎಮ್.ಸಿ. ಕೆಂಗೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560060.
ದಿನಾಂಕ: 1 OCT 2016

ಇವರಿಗೆ,

ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಪ್ರತಾಪ್ ಸುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಇತರರು,
ಜಿ.ಪಿ.ಎ ಟೆನ್ ಜೇವ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.,
ಸರ್ವೆ ನಂ: 54, ಹಲೇಹಳ್ಳಿ, ಬಿದರಹಳ್ಳಿ, ಹೋಬಳಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಅವಲಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಘಟಕ,
ಯೋಸಕೋಟೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
ಮಾನ್ಯತೆ.

ವಿಷಯ: ನಿಮ್ಮ ಬಹುಮುಖಾಂತಿ ಸಬ್‌ಡೆನ್ಡ್ 518 ಕಿ.ವ್ಯಾ ವಸತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ
ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1)ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ)/ಸ.ಸಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ)/ಕೆ.ಇಂ-1/16-17/4883 ದಿನಾಂಕ: 29.09.2016.

ನಿಮ್ಮ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ 518 ಕಿ.ವ್ಯಾ ವಿದ್ಯುತನ್ನು ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 3.1.5ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಳಗೆ
ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪರಾಮರ್ಶೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯು ಈ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಬಾಲ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

1) ನಿಮ್ಮ ಸಬ್‌ಡೆನ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 518 ಕಿ.ವ್ಯಾ ಅಂಶಗಳು 05 ಇರುತ್ತವೆ.

2) ನೀಡಿದ ಕೋರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ 518 ಕಿ.ವ್ಯಾ ತಮಗೆ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ತಗಲುವ ಸ್ವಯಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು,
ಪಟ್ಟಿಯ ವೆಚ್ಚ ರೂ.13,14,266.00 ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ತಾವು ಶೇ 10% ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕವಾದ
ರೂ.1,31,426.60 ಮತ್ತು ಶೇ 15% ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ.19,409.00 ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ
(ಎಂಪ್ಲಾಯಿಸ್ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ವೆಚ್ಚ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ).

3) ಬಾಲ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್.ಟಿ.-2ನ (i) ಇಕಾಕಿಯು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಿರುತ್ತದೆ.

4) ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಟೇಬಲ್/ದತ್ತಗಳನ್ನು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ಹೊಸಕೋಟೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಮಾಡುವುದು.

a. 2 ಎಂ.ಎಂ.ಡಿ. ರೂ.1,430.00/- * 3 (ಬೇಡಿಕೆ 3 ಕಿ.ವ್ಯಾ * 150 ವಸತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ) = ರೂ.2,14,500.00/-

b. 2 ಎಂ.ಎಂ.ಡಿ. ರೂ.11,050.00/- * 4 (ಬೇಡಿಕೆ 17 ಕಿ.ವ್ಯಾ * 4 ವಸತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ) = ರೂ.44,200.00/-

5) ಈ.ಟಿ.ವಿ. ಪಾವತೆ - 00 ಸಂಖ್ಯೆ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಿ.ಟಿ. ಗಳನ್ನು ತಾವು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತಮ್ಮ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

6) 3-ಫೇಸ್ - 04 ಸಂಖ್ಯೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್- 150 ಸಂಖ್ಯೆ, 5-30 ಅಂಪ್ಸ್ ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ತಾವು ನಿಯಮಾನುಸಾರ
ತಮ್ಮ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

7) ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೂಕ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್‌ನ್ನು (2 ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 1 ಕೋರ್ಡ್ ಇದಲಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪವು ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಉಪಕರಣದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ಅವರಣ ಒಳಗೆ
ಇರತಕ್ಕದ್ದು.

8) ಮುಖ್ಯ ಹೇಬಲ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಸೇವರ್‌ಗಳ ಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್‌ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಯೋಜನೆ, ನಿಗಮದ ವಿಭಾಗದಿಂದ
ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಮಾಪಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.

- 9) ನಿಗಮದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕವಿಕ/ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್/ವಿಜಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್/ಕೆಇಎಲ್/ಎಸ್.ಪಿ.ಇ.ಸಿ. ವಿಪ್ರ/ಕಾನಾಡ/ರಾಧಕ್ರಿಷ್ಣ/ವೆಂಕಟ್, ಯುನಿವರ್ಸಲ್, ಇತರೆ ತಯಾರಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸ್ವಯಂ-ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಳವಡಿಸುವುದು.
- 10) ಸ್ವಯಂ-ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಟಿ.ಎ.ಕ್ಯೂ.ಸಿ. ಅಥವಾ ಬೆಸ್ಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.
- 11) ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಸಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ/ಸಲಹೆದಾರರಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.
- 12) ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.
- 13) ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ./ಬಿ.ಎಂ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ./ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ/ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡು ಕಟ್ಟಡದ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ನಕಲಿ/ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಕಂಡ ಬಂದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಬಿ.ವಿ.ಕಂ.ಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಸು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- 14) ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದ ಕಮರಿ 15 ಮೀ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕು.
- 15) ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಟಿ.ಎ.ಕ್ಯೂ.ಸಿ./ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ಎ) ರವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ವಯಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
- 16) ಒಂದೇ ಕಮರಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ಗೆ ಅಥವಾ ಬೆಡ್‌ರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಮುಖ್ಯದಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 3 ಮೀ + 5 ಮೀ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ವಯಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
- 17) ನಿಮ್ಮ ಕಮರಿ 15 + 250 ಕ್ವಿ.ಮೀ. Cable Entry Type ಪರಿವರ್ತಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು.
- 18) ನಿಮ್ಮ 3 + 250 ಕ್ವಿ.ಮೀ. Cable Entry Type ನಿಮ್ಮ ಆವರಣದ ಹೊಸ ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು.
- 19) ನಿಗಮದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೇಕರ್ ಮತ್ತು ಇ.ಎಲ್.ಸಿ.ಬಿ.ಯನ್ನು ಮಾಪಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿದರೆ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಿಂದ 0.6 + 1.6 ಮೀ ಎತ್ತರದ ಒಳಗೆ ನೆಲ ಪೂರಿಸುವುದು.
- 20) ನೀವು ಅಳವಡಿಸಿದ 1 + 250 ಕ್ವಿ.ಮೀ. Cable Entry Type ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನೀವೇ ಬೇವನ ಪರ್ಯಂತ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಾಡಿಗೆ 200/- ಭಾಷಾ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡುವುದು.
- 21) ಈ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ, ನೈರಿಂಗ್ ನಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಮಾಪನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
- 22) ಕೊಠಡಿ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಅಂತಿಮ ಇಲಾಖೆ, ರವರಿಂದ ಅನುಮತಿ/ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು.
- 23) ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)/ಉಪ-ವಿಭಾಗದ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ) ರವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ),
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತ್ಯ.