

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ)

ಸಂಖ್ಯೆ: ಮುಇ(ವಿ)/ಬೆಂಮಕ್ವೇವ/ಅಇ/ಸಾ.ಕಾ.ಇ-4/203.

ಲಗತ್ತ- 1

Mobile no:944904588.

Phone No:22113868

E-mail-eebmaz.work@gmail.com

Fax:080-22113839

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ,

(ಪಾಣಿಜಿ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ)

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯ,

ನ. ೧೪/೩, ೩ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಹರ್ಷಿ ಅರವಿಂದ ಭವನ,

ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦ ೦೦೦.

ಶ್ರೀ. ಬ.ಸಿ. ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ, ಜಿ.ಪಿ.ಎ ಹೊಲ್ಡರ್

ಮೆ|| ನಿತೇಶ್ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಸ.ನಂ. 18/C, ಕೈಗೊಂಡರಹಳ್ಳಿ,

ವರ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ,

ಬೆಂಗಳೂರು.

6 FEB 2013

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ:	ದಕ್ಷಿಣ-II ಉಪ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವರ್ತೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಕೈಗೊಂಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 18/C ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ಬ.ಸಿ. ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ, ಜಿ.ಪಿ.ಎ ಹೊಲ್ಡರ್ ಮೆ. ನಿತೇಶ್ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರವರು ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಕ್ಕೆ 2237 ಕಿ.ವ್ಯಾ(2632 ಕೆ.ವಿ.ಎ) ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಎಲ್.ಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಕುರಿತು.
ಉಲ್ಲೇಖ:	1. ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : BMAZ/SEE(O)/AEE-4/F-148/10914-16 dt: 04.01.2012. 2. ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಬಿಸಿ47/ಪ್ರವ್ಯ(ಕಾ)/ಉ.ಪ್ರ.ವ್ಯ-1 ಎಫ್-1901/11-12/4859-60 ದಿನಾಂಕ 25.01.2012. 3. ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : CEE/P&C/SEE(Plg)/EEE(Plg)/KCO-95 F-46611/2012-13/R-50(92) dt: 24.12.2012.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ದಕ್ಷಿಣ-II ಉಪ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವರ್ತೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಕೈಗೊಂಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 18/C ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ಬ.ಸಿ. ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ, ಜಿ.ಪಿ.ಎ ಹೊಲ್ಡರ್ ಮೆ. ನಿತೇಶ್ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರವರು ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಕ್ಕೆ 2237 ಕಿ.ವ್ಯಾ(2632 ಕೆ.ವಿ.ಎ) ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಎಲ್.ಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಉಲ್ಲೇಖ(2) ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ, ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ, ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ. ರವರು ಉಲ್ಲೇಖ (3) ರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

“Approval is hereby accorded for issue of NOC for arranging power supply to an extent of 2632 KVA(2237 KW) in favour of Sri.B.C. Narayanareddy, GPA holder M/s Nitesh Urban Development Private Limited for their proposed residential Apartment located at Sy No. 18/1C, Kaikondrahalli village, Varthur Hobli, Bangalore from 66/11 KV

Shobha Apartment substation on existing 11 KV F-7 feeder subject to following conditions:

- (a) 11KV system will be as per BESCOM practices.
- (b) The validity of NOC for Two Years from the date of this letter and the power supply position will be reviewed at the time of issuing regular power supply sanction.

This approval is subject to ratification in the "TCC meetings".

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ). ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ ಕ.ವಿ.ಪ್ರ. ನಿ.ನಿ.ರವರು ನೀಡಿರುವ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ವಯ, ದಕ್ಷಿಣ-11 ಉಪ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವರ್ತೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಕೈಕೊಂಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 18/C ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಜಿ.ಸಿ. ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ, ಜಿ.ಪಿ.ಎ. ಹೊಲ್ಟರ್ ಮೆ. ನಿತೇಶ್ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರವರು ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಕ್ಕೆ 2237 ಕಿ.ವ್ಯಾ (2632ಕೆ.ವಿ.ಎ) ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಎಲ್.ಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಉಲ್ಲೇಖ(1)ರಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

1) ಭಾವಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಒಟ್ಟು 2237 ಕಿ.ವ್ಯಾ(2632ಕೆ.ವಿ.ಎ)ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಎಲ್.ಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಂಧ, ಸ್ವಯಂಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ

- 66 ಕೆ.ವಿ. ಕೋಭಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ 11 ಕೆ. ವಿ. ಎಫ್-7 ಫೀಡರ್ ಅನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಆವರಣದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ನಿಯತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಡೆಯುವುದು.
- ಆರ್.ಎಂ.ಝಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ 11 ಕೆ.ವಿ. ಎಫ್-12 ಫೀಡರ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಆರ್.ಎಂ.ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ "VL"ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಷ್ಟು ದೂರ 11 ಕೆ.ವಿ. ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ಆವರಣದವರೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿ, ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆರ್. ಎಂ.ಯೂ (20D+1VL) ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.

2) ಸದರಿ ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರದ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಅವಧಿಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ದಿನದಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು.

- 3) ಸದರಿ ಅನುಮೋದನೆಯು ಮುಂಬರುವ ಕ.ವಿ.ಪ.ನಿ.ನಿ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಅನುಸಮರ್ಥನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
 - 4) ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾವಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೋರಿಕೆಯು 7500 ಕೆ.ವಿ.ಎ. ಮೀರಿದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು 66 ಕೆ.ವಿ. ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯುವುದು.
 - 5) ಈ ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಭಾದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಬೆವಿಕಂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
 - 6) ಭಾವಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೆವಿಕಂ/ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಭಾವಿ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಬೆವಿಕಂ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸುವುದು.
 - 7) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಭಾವಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಭಾವಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
 - 8) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವಿಧ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಬೆವಿಕಂ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
 - 9) ಈ ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಭಾವಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಿಡಿಎ/ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಥವಾ ತತ್ಸಂಬಂಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆ ಪಡೆಯಲು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ವಿನಹ ಬೆವಿಕಂ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
- ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಕ್ಲಾಸ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮುಖೇನ ಕೆ.ಪಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್/ಬೆ.ವಿ.ಕಂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ.


(ನಂಜಯ್ಯ)

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರವಲಯ.

Date: 23/04/2013

From
Muralidhara S.V.
AGM – LIAISON

To
Mr. Karthik
Project Co-Ordinator

Dear Karthik

Sub: Handing over of Original BESCOB NOC for safe custody

Enclosing herewith Original BESCOB NOC No. CE (Elec)/BMAZ/SE/AEE-4/203/8977-80 dated 26th February, 2013 for safe custody.

Please acknowledge the receipt of the same.

Thanks & Regards



Muralidhara S.V.
AGM-LIAISON